

Brandfarlig vara

Den som hanterar brandfarliga gaser eller vätskor i större mängd än som anges i tabellen skall ha tillstånd enligt 11 § lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868). Miljö- och byggnämnden är tillståndsmyndighet och Räddningsnämnden är tillsynsmyndighet.

Hantering	Volym (liter)		
	Gas	Klass 1 + 2 +3-vätska (total volym)	Klass 3-vätska för uppvärmning eller elproduktion
Yrkesmässigt, vid publik verksamhet	Utomhus* 60** Inomhus 0	100	10 000
Övrig yrkesmässig, inomhus	250	250	10 000
Övrig yrkesmässig, utomhus	1 000	3 000	50 000
Förvaring i mark, yrkesmässigt eller hushåll	0	1 000	-
Inomhus och utomhus, per hushåll för hushållets behov	Gasol 60 Annan brandfarlig gas 5	100	10 000

* Avser att såväl gasflaskan som förbrukningsapparaten står utomhus.

** Tillsynsmyndigheten får när den finner skäligt, sänka gränsen till 0 liter. (SÄIFS 1997:3)

Undantag

Tillstånd behövs inte för

1. Förvaring i mark av brandfarlig vätska klass 3,
2. hantering av enbart aerosoler,
3. kyl- och värmepumpaggregat i utförande som enhetsaggregat där det brandfarliga köldmediets vikt understiger 30 kg,
4. stadsgas, om övertrycket är högst 1 bar. Dock behövs tillstånd för tillverkning om gasen framställs av brandfarlig vara.
5. gas, som framställs eller erhålls som biprodukt i yrkesmässig verksamhet och används uteslutande i den egna verksamheten har högst 1 bar övertryck.

(SÄIFS 1997:3)