

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll. Alla byggnader ska enligt svensk lag kontinuerligt besiktigas för OVK.

Besiktningintervaller för OVK:

Byggnader	Besiktningintervall*	Behörighet**
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation	3 år	N
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation	3 år	K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation	3 år	K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation	6 år	N
En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation	endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation	N

***Besiktningintervaller (återkommande) ändrades från och med 1 maj 2009.**

****Kravnivåerna för behörigheter gäller från och med 1 november 2009.**